

SMARTWATT

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ SMARTWATT UPS POWERSHELL

Для серии:

SMARTWATT UPS POWERSHELL

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. О ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ	4
2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	5
2.1. Условные обозначения	5
2.2. Общие указания по технике безопасности	5
3. ОБ УСТРОЙСТВЕ	7
3.1. Обзор изделия	7
3.2. Коммуникационные разъемы	9
3.3. Транспортирование и хранение	9
3.4. Срок службы изделия	10
3.5. Указания по утилизации	10
4. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ	10
4.1. Указания по технике безопасности	10
4.2. Распаковка и комплектация	11
4.3. Электрическое подключение	12
5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ	15
5.1. ЖК-дисплей и кнопки управления	15
5.2. Режимы работы ИБП	16
5.2.1. Запуск ИБП в линейном режиме	16
5.2.2. Работа ИБП в режиме работы от аккумулятора	17
5.2.3. Режим байпаса	18
5.2.4. Индикация аварийного статуса и неисправностей	19
5.2.5. Использование ИБП	19
5.2.6. Диагностика АКБ	20
5.2.7. Установка выходного напряжения и частоты	20
5.3. Загрузка и установка ПО	21
6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	21
6.1. Техническое обслуживание ИБП	21
6.2. Техническое обслуживание аккумуляторной батареи	22
7. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	23
7.1. Сообщения о неисправности	23
8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	26
9. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	27

1. О ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ

В данном руководстве описаны монтаж, эксплуатация и техническое обслуживание источника бесперебойного питания серий SMARTWATT UPS POWERSHELL (далее – ИБП). Прочтите данное руководство перед началом работ. Сохраняйте настоящее руководство для последующего использования в справочных целях. Несоблюдение указаний или предупреждений, которые приводятся в данном документе, может привести к выходу из строя всей системы, к поражению электрическим током, серьезной травме или летальному исходу.

Данное руководство может быть изменено без предварительного уведомления в связи с улучшением качества продукции или обновлением технических параметров. Последняя версия руководства доступна на сайте www.smartwatt.ru.

Данное руководство распространяется на следующие модели:

Серия SMARTWATT UPS POWERSHELL
UPS POWERSHELL 3310
UPS POWERSHELL 3320
UPS POWERSHELL 3330
UPS POWERSHELL 3340

Изделия представляют собой современные экономичные трехфазные источники бесперебойного питания с системой двойного преобразования напряжения, цифровым управлением, функциями защиты и контроля. Они обеспечивают безопасную и надежную защиту оборудования от некачественной электросети, питая подключенные к его выходу устройства стабилизированным трехфазным напряжением. При отсутствии напряжения сетевого электропитания ИБП использует электроэнергию, запасенную в аккумуляторных батареях (далее по тексту — АКБ).

Устройство рассчитано на круглосуточную эксплуатацию в режиме три фазы на входе / три фазы на выходе и обеспечивает питание нагрузки общей потребляемой мощностью от 10 000 ВА до 40 000 ВА переменным током (в зависимости от модели).

Изделие может быть использовано в сетях электроснабжения производственной, образовательной, финансовой и транспортной сферах, в структуре государственной безопасности, в научно-исследовательских центрах. Например, для питания сетевого оборудования, файловых серверов, вычислительных сетей, средств связи, персональных компьютеров, оборудования вычислительных и телекоммуникационных залов, систем управления технологическими процессами и т.д.

2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Условные обозначения

В данном руководстве используются следующие условные обозначения, обозначающие потенциальную опасность, а также важные указания по технике безопасности.



Данным символом помечаются важные указания по безопасности, несоблюдение которых может привести к серьезным травмам или смерти.



Данным символом помечаются важные указания по безопасности, несоблюдение которых может привести к повреждению или выходу из строя оборудования.



Данным символом помечаются примечания по эксплуатации.

2.2. Общие указания по технике безопасности

Приведенные ниже указания по технике безопасности следует выполнять в процессе эксплуатации и технического обслуживания ИБП.



Монтаж, подключение, эксплуатация и техническое обслуживание ИБП требует соответствующего уровня технических знаний. Любые работы с оборудованием должны выполняться только квалифицированными специалистами с соответствующим уровнем допуска.



Для исключения ошибок и выхода из строя оборудования внимательно следуйте указаниям настоящего руководства.



ИБП должен использоваться по назначению. Запрещено вносить технические изменения в изделие.



ИБП и аккумуляторные батареи обладают значительным весом. Следите за правильным размещением при монтаже и эксплуатации. Не ставьте на край. Избегайте падений и ударов.



ИБП предназначено для обеспечения трехфазным бесперебойным питанием потребителей с номинальным напряжением питания 380 В переменного тока частотой 50 Гц. Изделие рассчитано на эксплуатацию в закрытом помещении.



Для обслуживания, замены аккумуляторных батарей или ремонта ИБП обратитесь в сертифицированный сервисный центр. Гарантийные обязательства могут быть аннулированы при несанкционированном вскрытии ИБП.



Техническое обслуживание аккумуляторных батарей должно выполняться квалифицированным персоналом. При замене аккумуляторных батарей использовать батареи такого же типа и в таком же количестве, что было установлено изначально.



Перед началом любых работ снимите наручные часы, кольца, ювелирные украшения и прочие предметы из токопроводящих материалов.



Используйте средства защиты, такие как перчатки и изолированная обувь с усиленными носками и нескользящей подошвой.



Для снижения рисков поражения электрическим током, возможного короткого замыкания и получения травм, при монтаже оборудования используйте инструменты с электрической изоляцией не менее 1000 В.



Ношение диэлектрических перчаток и антистатического браслета обязательно во время всего процесса монтажа, подключения, эксплуатации и технического обслуживания ИБП.



Все инструменты и средства защиты не должны иметь повреждений.



Данный ИБП предназначен для использования только в помещениях с контролируемой температурой и влажностью. Диапазон рабочих температур и влажности указаны в разделе 8.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ: работа изделия без заземления; работа изделия в помещении со взрывоопасной или химически активной средой, в условиях воздействия пыли, капель или брызг, а также на открытых (вне помещения) площадках.



Во избежание взрыво- и пожароопасных ситуаций запрещено использование открытого огня, пайки либо искры вблизи ИБП.



Аккумуляторная батарея внутри ИБП всегда находится под напряжением. В связи с этим, устройство может представлять опасность поражения электрическим током даже при отключении его питания от сети.



Не кладите на устройство и аккумуляторную батарею инструменты и посторонние предметы. Не допускайте возникновения короткого замыкания.



Не допускайте короткого замыкания положительного и отрицательного контакта аккумуляторных батарей.



Запрещено вскрывать корпус аккумуляторной батареи. Аккумуляторные батареи содержат водный раствор серной кислоты. При нормальной эксплуатации контакт с электролитом исключён. При повреждении или вскрытии корпуса появляется возможность вытекания электролита. Использование поврежденных аккумуляторных батарей категорически запрещено!



При попадании кислоты в глаза или на кожу необходимо промыть большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. Одежду, загрязненную кислотой, необходимо немедленно постирать в большом количестве воды.



Установка изделия и проводной монтаж должны быть выполнены в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ). Установку и обслуживание изделия и АКБ должен производить квалифицированный специалист.



Несмотря на безопасную конструкцию ИБП, электрические устройства могут воспламеняться. При возгорании необходимо использовать только сухой порошковый огнетушитель, использование жидких огнетушащих средств запрещено.



Помните, что совместная эксплуатация старых и новых батарей, а также батарей разных марок и серий в одной цепи, может привести к сокращению проектного срока службы аккумуляторной батареи. Гарантия на аккумуляторную батарею в данном случае не распространяется, выход аккумуляторов из строя рассматривается как негарантийный случай.

3. ОБ УСТРОЙСТВЕ


3.1. Обзор изделия

Источники бесперебойного питания серии SMARTWATT UPS POWERSHELL предназначены для защиты сетевого и серверного оборудования. Эта серия ИБП, специально разработана с использованием надежной архитектуры двойного преобразования; в режиме онлайн обеспечивает максимальную степень защиты сети электропитания от помех и непрерывную подачу высококачественного питания переменного тока для подключения ответственной нагрузки, особенно для оборудования, применяемого в таких областях, как финансы, связь, государственные услуги, транспорт, производство, образование и т.д.

Продукция сертифицирована и соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».


Заводские установки могут отличаться от указанных в руководстве пользователя.

Внешний вид изделия может отличаться от иллюстраций, представленных в данном руководстве, без изменения технических характеристик.



UPS POWERSHELL 3310

1. EPO
2. Слот расширения для SNMP
3. Место установки параллельной платы
4. Коммуникационный интерфейс RS232
5. Вентилятор
6. RJ45
7. Входной выключатель
8. Сервисный выключатель
9. Клеммный блок



UPS POWERSHELL 3320 / 30 / 40

1. EPO
2. Слот расширения для SNMP
3. Место установки параллельной платы
4. Коммуникационный интерфейс RS232
5. Вентилятор
6. RJ45
7. Входной выключатель
8. Место подключения аккумуляторной батареи
9. Сервисный выключатель
10. Клеммный блок
11. Колеса для передвижения

3.2. Коммуникационные разъемы

Для удаленного мониторинга состояния ИБП с помощью ПК, ИБП оснащен коммуникационным портом RS232. Для мониторинга ИБП требуется установка специализированного ПО.

Можно использовать дополнительные платы интерфейсов (платы SNMP).

При использовании дополнительных карт интерфейсов вместе с имеющимся портом RS-232, сигналы аварийного отключения питания приобретают самый высокий приоритет, затем идет плата SNMP/WEB, порт RS-232 получает самый низкий приоритет.

Распиновка разъема RS-232.


Скорость передачи данных: 2400 бит/с

Бит данных: 8 битов

Конечный бит: 1 бит

Бит четности: Нет

Распиновка DB-9:



Номер контакта	Функция	ввод/вывод
3	Rxd (прием данных)	Вход
2	Txd (передача данных)	Выход
5	GND (заземление)	Заземление

3.3. Транспортирование и хранение

Транспортирование устройства производится в упаковке предприятия-изготовителя любым видом закрытого транспорта на любые расстояния с любым числом перегрузок при температуре окружающего воздуха:

- от минус 10 °С до плюс 50 °С (ИБП без аккумуляторной батареи);
- от минус 10°С до плюс 40 °С (ИБП со свинцово-кислотной аккумуляторной батареей);

Перед транспортированием ознакомьтесь с маркировкой, указанной на заводской упаковке изделия.



При погрузочно-разгрузочных работах запрещено бросать коробки с ИБП.

Если устройство не используется незамедлительно, следуйте указаниям ниже:

- Используйте оригинальную упаковку ИБП.
- Храните ИБП в чистом и сухом месте.
- Запрещается хранить изделие во взрыво- и пожароопасной среде, а также вблизи легковоспламеняющихся материалов и газов.
- Регулярно проверяйте упаковку ИБП. Если упаковка повреждена (намокла, повреждена насекомыми и т.д.), замените упаковку.
- ИБП в заводской упаковке могут храниться в помещениях при температуре окружающего воздуха и относительной влажности.
- Не храните и не размещайте ИБП в местах, подверженных прямому воздействию солнечного света, рядом с источниками тепла и источниками открытого огня.
- При хранении ИБП в отапливаемых помещениях расстояние от отопительных приборов до устройств должно составлять не менее 1 метра.
- При хранении ИБП избегайте вибраций, ударов и источников сильного электромагнитного поля.

3.4. Срок службы изделия

При соблюдении правил эксплуатации, описанных в данном руководстве, срок службы ИБП, составляет 7 лет.

3.5. Указания по утилизации



Данное изделие запрещено утилизировать с бытовыми отходами. Изделие должно быть доставлено в соответствующий пункт приема вторсырья, чтобы обеспечить переработку и избежать потенциального воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

4. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

4.1. Указания по технике безопасности



Монтаж ИБП требует соответствующего уровня технических знаний. Любые работы с оборудованием должны выполняться только квалифицированными специалистами с соответствующим уровнем допуска.

При монтаже устройства следуйте указаниям ниже:

- Если ИБП транспортировался при отрицательной температуре, необходимо перед началом использования выдержать ИБП при положительной температуре не менее 4 часов.
- После длительного хранения, перед монтажом ИБП, необходимо провести полную проверку и тестирование квалифицированным сервисным персоналом.
- Данное устройство следует размещать на ровных горизонтальных поверхностях или в шкаф-стойку.
- Устройство обладает значительным весом. Следите за правильным размещением ИБП. Не ставьте на край. Не устанавливайте ИБП на вибрирующие поверхности. Избегайте падений и ударов.
- Необходимо обеспечить достаточный обзор для ЖК-дисплея, расположенного на передней панели ИБП.
- ИБП необходимо устанавливать в месте с хорошей вентиляцией. В обязательном порядке обеспечить зазор с каждой стороны (не менее 200 мм).



Данный ИБП предназначен для использования только в помещениях с контролируемой температурой и влажностью. Диапазон рабочих температур и влажности указаны в разделе 8.



Запрещено эксплуатировать ИБП в местах с повышенной температурой, влажностью или пыленностью.



Монтаж и эксплуатация запрещены при контакте ИБП с жидкостями или при попадании жидкости внутрь изделия.



Избегайте установки ИБП в местах, подверженных прямому воздействию солнечных лучей. Прямое воздействие солнечного света может привести к перегреву устройства.



Во избежание перегрева не закрывайте вентиляционные отверстия на корпусе ИБП. Убедитесь, что вокруг устройства достаточно места для вентиляции.



При эксплуатации ИБП в отапливаемых помещениях расстояние от отопительных приборов до устройства должно составлять не менее 1 метра.



Запрещается размещать изделие в коррозионно-активной, взрыво- и пожароопасной среде, а также вблизи легковоспламеняющихся материалов и газов. Запрещено устанавливать устройство на легковоспламеняющихся строительных материалах.

4.2. Распаковка и комплектация

1. Убедитесь, что модель ИБП соответствует модели, указанной на информационной табличке, закрепленной на задней панели устройства.


2. Распакуйте прибор и проверьте комплект поставки.

В комплект поставки входит:

- Источник бесперебойного питания SMARTWATT UPS POWERSHELL L – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.
- Компакт-диск с ПО.

3. При получении ИБП, проверьте комплектность поставки. Осмотрите устройство перед установкой. Проверьте, что содержимое коробки не повреждено. Если товар имеет повреждения или отсутствуют какие-либо компоненты, обратитесь к вашему поставщику оборудования.

4. Для избежание повреждения ИБП при распаковке обеспечьте скатывание изделия по наклонной плоскости, как показано на схеме ниже:



При распаковке следуйте следующим замечаниям:

1. Для удобства эксплуатации и обслуживания ИБП обеспечьте наличие свободного пространства перед изделием и позади него не менее 100 см и 80 см, соответственно.

2. Обеспечьте необходимую циркуляцию воздуха вокруг ИБП. Размещайте изделие в среде, не содержащей влаги, горючих газов и едких веществ. Температура воздуха при эксплуатации ИБП должна составлять от 0 °С до 40 °С. Если температура воздуха превышает 40°С, номинальная предельная нагрузка на ИБП должна быть снижена на 12 процентов при повышении температуры на каждые 5°С. Максимальная температура эксплуатации не должна превышать 50°С.

3. При демонтаже или установке ИБП в условиях низкой температуры существует вероятность образования конденсата. Перед установкой ИБП необходимо обеспечить возможность его полного высыхания внутри и снаружи. В противном случае имеется риск поражения электрическим током.

4. Блок аккумуляторных батарей рекомендуется использовать при температуре от 15°С до 25°С. Не размещайте ИБП на наклонной поверхности. Необходимо обеспечить поддержание необходимой циркуляции воздуха между вентиляционным отверстием, расположенным на нижней части передней панели и выходным вентиляционным отверстием на задней панели.

5. Используйте стандартный коммуникационный кабель стандарта RS232 для соединения порта RS232 на ИБП с аналогичным портом компьютера. После этого установите на компьютере соответствующее программное обеспечение для мониторинга ИБП.

4.3. Электрическое подключение



Перед подключением ИБП убедитесь, что провод заземления ИБП подсоединен надлежащим образом.



ИБП необходимо подключать к надлежащим образом заземленной электрической розетке переменного тока.



Установка и подключение должны выполняться профессионально подготовленными техническими специалистами в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ).



В целях обеспечения безопасности отключите выключатель питания перед выполнением работ по установке.



Запрещено подключать к ИБП неисправное или несовместимое оборудование.



Следует помнить, что в рабочем состоянии к изделию подводится опасное для жизни напряжение электросети 380 В. Для проведения любых работ по ремонту изделия обращайтесь к изготовителю.



Запрещается использование устройства коррозионно-активной, взрыво- и пожароопасной среде.



Проектирование системы бесперебойного питания должно быть проведено с учетом технических характеристик ИБП.



Перед первым использованием ИБП зарядите аккумуляторную батарею в течение как минимум 8 часов.



Эксплуатация изделия без защитного заземления запрещена! Установку, демонтаж и ремонт производить при полном отключении изделия от электросети 380 В.



Для обеспечения безопасной работы проверить наличие автоматического выключателя для защиты от перегрузки по току или короткого замыкания между электрической сетью и входом переменного тока ИБП:

Входные и выходные кабели, подключаемые к ИБП, должны соответствовать требованиям, указанным в представленной ниже таблице

Модель	UPS POWERSHELL 3310	UPS POWERSHELL 3320	UPS POWERSHELL 3330	UPS POWERSHELL 3340
Основной ввод	14AWG (2,5 мм ²)	10AWG (4 мм ²)	8AWG (6 мм ²)	6AWG (16 мм ²)
Нейтраль	10AWG (4 мм ²)	8AWG (6 мм ²)	6AWG (16 мм ²)	4AWG (25 мм ²)
Заземления	10AWG (4 мм ²)	8AWG (6 мм ²)	6AWG (16 мм ²)	4AWG (25 мм ²)

Порядок подключения ИБП:

1. Откройте крышку клеммного блока, расположенного на задней панели ИБП
2. Выполните подключение входных и выходных проводов к соответствующим входным и выходным клеммам согласно представленной ниже схеме




Схема подключения клеммного блока входа и выхода для модели UPS POWERSHELL 3310




Схема подключения клеммного блока входа и выхода для модели UPS POWERSHELL 3320 / 30 / 40

Примечание:

Убедитесь надежном соединении всех входных и выходных проводов, а также входных и выходных клемм.

3. Убедитесь, в правильном подключении проводных соединений.
4. Перед подключением нагрузки к ИБП, она должна быть обесточена. Подключите нагрузку и далее выполните ее последовательный запуск.

5. Независимо от того, подключен ли ИБП к сетевому источнику питания или нет, на выходе ИБП по-прежнему может иметься выходное напряжение. Для полного обесточивания ИБП выключите его питание ИБП, разомкните автоматический выключатель группы АКБ и затем отсоедините ИБП от сети.
6. Рекомендуется заряжать аккумуляторные батареи в течение 8 часов перед их использованием. После подключения переведите входной выключатель ИБП в положение «ON» («ВКЛ.»), чтобы осуществить автоматическую зарядку батарей. ИБП можно использовать сразу без осуществления зарядки батарей. Однако, в этом случае время обеспечения резервного питания может быть меньше стандартного

Порядок подключения внешних АКБ:

Номинальное напряжение постоянного тока блока внешних аккумуляторных батарей составляет 240 В постоянного тока для моделей UPS POWERSHELL 3310 / 20 и ± 240 В постоянного тока для моделей UPS POWERSHELL 3330 / 40. Каждый блок аккумуляторных батарей состоит из 20 последовательно соединенных аккумуляторных батарей напряжением 12 В. Для увеличения времени обеспечения резервного питания можно подключать несколько блоков аккумуляторных батарей.

При подключении блока аккумуляторных батарей в ИБП модели UPS POWERSHELL 3340 необходимо строго соблюдать процедуру установки аккумуляторного массива. В противном случае имеется риск поражения электрическим током.

Между аккумуляторной батареей и ИБП необходимо устанавливать выключатель постоянного тока.. Мощность выключателя должна быть не меньше мощности, указанной в представленной ниже таблице общих технических параметров.

Модель	UPS POWERSHELL 3310	UPS POWERSHELL 3320	UPS POWERSHELL 3330	UPS POWERSHELL 3340
Номинальный ток разряда	53 A	105 A	78 A	104

Установите выключатель блока аккумуляторных батарей в положение «OFF» («ВЫКЛ») и последовательно подключите 20 аккумуляторных батарей. Провода аккумуляторной батареи должны соответствовать требованиям, указанным в представленной ниже таблице:


Модель	UPS POWERSHELL 3310	UPS POWERSHELL 3320	UPS POWERSHELL 3330	UPS POWERSHELL 3340
Провод аккумуляторной батареи	8AWG (6 мм ²)	6AWG (16 мм ²)	6AWG (16 мм ²)	4AWG (25 мм ²)

Для завершения подключения, выполните соединение внешних АКБ и ИБП. Не пытайтесь при этом подключать какие-либо нагрузки к ИБП. Сначала выполните верное подключение. После этого установите выключатель блока аккумуляторных батарей в положение «ON» («ВКЛ.»). Затем переведите входной выключатель ИБП в положение «ON» («ВКЛ.»). После этого ИБП начнет зарядку блоков аккумуляторных батарей.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

5.1. ЖК-дисплей и кнопки управления

ИБП оснащен ЖК-дисплеем и кнопками управления.



1. Кнопка «ON» («ВКЛ.»):

При нажатии и удерживании кнопки «ON» (ВКЛ.) более 1 секунды (после чего устройство звуковой сигнализации подаст один звуковой сигнал) система ИБП включается.

2. Кнопка «OFF» («ВЫКЛ.»):

Для выключения системы ИБП при ее работе в нормальном режиме или режиме работы от аккумуляторной батареи, нажмите и удерживайте кнопку «OFF» («ВЫКЛ.») в течение более 1 секунды (после чего устройство звуковой сигнализации подаст один звуковой сигнал).

3. Кнопка «F» («Функции»)

Кнопка «F» («Функции») предназначена для включения следующих функций:

а) Самодиагностика батарей: Нажатие и удержание этой кнопки более 5 секунд при работе ИБП в нормальном режиме (после чего устройство звуковой сигнализации подаст два звуковых сигнала) приведет к включению режима самодиагностики аккумуляторной батареи.

б) Функция отключения звука в режиме питания от аккумуляторной батареи / режиме байпаса
Для отключения аварийных звуковых сигналов в режиме питания от аккумуляторной батареи / режиме байпаса нажмите и удерживайте кнопку «F» («Функции») более 5 секунд (после чего устройство звуковой сигнализации подаст два звуковых сигнала). Для повторного включения аварийных звуковых сигналов нажмите и удерживайте эту кнопку более 5 секунд (после чего устройство звуковой сигнализации подаст два звуковых сигнала).

с) Выключение ЖК-дисплея

Для включения ЖК-дисплея нажмите и удерживайте кнопку «F» (Функции) от 1 до 2 секунд (после чего устройство звуковой сигнализации подаст один звуковой сигнал).

4. Светодиодные индикаторы

Светодиодные индикаторы включают в себя: индикатор аварийных сигналов, индикатор байпаса, индикатор питания от сети, индикатор преобразователя, индикатор аккумуляторной батареи. Назначение каждого из указанных индикаторов такое же, как и индикаторов на светодиодной панели см. в таблице далее.

Описание индикации режимов ИБП.

№	Цвет	Индикатор	Описание
№ 1	Красный	Индикатор неисправности	Включение данного индикатора показывает, что ИБП находится в состоянии неисправности.
№ 2	Оранжевый	Индикатор нагрузки / емкости аккумуляторной батареи	Показывает уровень нагрузки / емкости аккумуляторной батареи: 1. Показывает величину уровня нагрузки (в процентах) в нормальном режиме и режиме байпаса. 2. Показывает уровень емкости аккумуляторной батареи в режиме работы от аккумуляторной батареи.
№ 3	Зеленый	Индикатор нагрузки / емкости аккумуляторной батареи	
№ 4	Зеленый	Индикатор нагрузки / емкости аккумуляторной батареи	
№ 5	Зеленый	Индикатор нагрузки / емкости аккумуляторной батареи	
№ 6	Зеленый	Индикатор нагрузки / емкости аккумуляторной батареи	
№ 7	Оранжевый	Индикатор байпаса	Включение данного индикатора показывает, что ток нагрузки подается напрямую от электросети.
№ 8	Зеленый	Индикатор питания от сети	Включение данного индикатора показывает, что питание от электросети в норме.
№ 9	Зеленый	Индикатор преобразователя	Включение данного индикатора показывает, что ток нагрузки подается от электросети или аккумуляторной батареи через преобразователь.
№ 10	Оранжевый	Индикатор аккумуляторной батареи	Включение данного индикатора показывает, что ток нагрузки подается от аккумуляторной батареи через преобразователь

5.2. Режимы работы ИБП



При включении ИБП сначала запустите ИБП, а затем прочие устройства и нагрузки. При выключении ИБП сначала выключите прочие устройства и нагрузки, а затем ИБП.



При сбое питания от сети ИБП переходит в режим работы от аккумуляторной батареи. Рекомендуется обеспечить сохранность данных и выполнить необходимые операции в случае аварийной ситуации для прочих устройств или нагрузки.




Если ИБП не использовался более 3 месяцев, выполните зарядку подключённого массива АКБ в течение как минимум 12 часов. Это необходимо для поддержания АКБ в рабочем состоянии и увеличения срока службы.

5.2.1. Запуск ИБП в линейном режиме

Режимы работы ИБП включают в себя: линейный режим, режим работы от аккумуляторной батареи и режим байпаса. При нахождении ИБП в любом из указанных трех режимов, на дисплее будет отображаться выходное напряжение и выходная частота. При необходимости получения дополнительной информации о состоянии ИБП, нажмите кнопку «F» («Функции») для перехода в соответствующее окно. Если на дисплее отображается информация не с основного меню, то через 30 секунд ИБП автоматически переключится обратно на основное меню. Если в течение 1 минуты не будут выполняться какие либо действия по переключению, то, по истечению этого времени в целях продления срока службы ЖК-дисплея произойдет его автоматическое отключение. Для повторного включения ЖК-дисплея необходимо кратковременно нажать любую кнопку.

При работе в линейном режиме на передней панели будет отображаться основная страница, представленная на рисунке ниже.



Индикатор питания от сети и индикатор инвертора включены. В области отображения информации о нагрузке отображается значение нагрузки, а в области отображения уровня заряда аккумуляторной батареи отображается информация (в режиме реального времени) о неполном заряде аккумуляторной батареи (значки уровня заряда аккумуляторной батареи загораются поочередно по кругу). При полном заряде аккумуляторной батареи горят все значки уровня заряда.

1 Если индикатор питания от сети мигает, это указывает на наличие неисправности, связанной с неправильной полярностью (L, N) проводов или нарушения заземления. ИБП продолжает работать в нормальном режиме. Если при этом горит индикатор аккумуляторной батареи, это указывает на то, что напряжение или частота питания находятся за пределами диапазона нормального входного напряжения ИБП. ИБП работает в режиме работы от аккумуляторной батареи.

2 Если нагрузка превышает 100 процентов, каждую секунду будет подаваться предупредительный звуковой сигнал и мигать значок предупреждения, указывая на перегрузку ИБП. В этом случае необходимо поочередно отключать ненужные нагрузки для уменьшения общей нагрузки и отключения аварийного сигнала.

3 Если мигает индикатор аккумуляторной батареи, то это указывает на отсутствие подключения аккумуляторной батареи к ИБП или слишком низкое напряжение аккумуляторной батареи. В этом случае необходимо проверить правильность подключения аккумуляторной батареи к ИБП, а также нажать и удерживать более 5 секунд кнопку «F» («Функции») для запуска самодиагностики аккумуляторной батареи. При подтверждении наличия нормального соединения аккумуляторной батареи с ИБП, данный аварийный сигнал может указывать на неисправность или старение аккумуляторной батареи. В этом случае, обратитесь к разделу «Поиск и устранение неисправностей» для соответствующего устранения данной проблемы.


4 Другие четыре состояния дисплея - это: отображение нагрузки в процентах, отображение фактической нагрузки, отображение входной информации и отображение максимальной температуры.

Примечание: Подключение к генератору должно осуществляться следующим образом:

- Включите генератор и дождитесь стабилизации работы, до подключения выхода генератора к ИБП (убедитесь, что ИБП находится в режиме ожидания). Затем включите ИБП в соответствии с процедурой запуска. После включения ИБП произойдет поочередное подключение нагрузок.
- Рекомендуется, чтобы мощность выбранного генератора переменного тока была вдвое больше мощности ИБП.

5.2.2. Работа ИБП в режиме работы от аккумулятора


При работе в режиме работы от батареи на передней панели будет отображаться главная страница, представленная на рисунке ниже. Индикатор аккумуляторной батареи и индикатор инвертора горят. Если при этом мигает индикатор питания от сети, то это указывает на неисправность что питания от сети. В области отображения информации о нагрузке отображается значение нагрузки, а в области отображения уровня заряда аккумуляторной батареи отображается текущая емкость батареи.



1. При работе ИБП от аккумуляторной батареи аварийный звуковой сигнал будет подаваться каждые 4 секунды. Нажатие и удержание кнопки «F» («Функции») более 5 секунд приведет к отключению аварийных звуковых сигналов (функция отключения звука). Для повторного включения аварийных звуковых сигналов нажмите и удерживайте кнопку «F» («Функции») более 5 секунд.
2. При снижении уровня заряда аккумуляторной батареи уменьшается количество включенных индикаторов емкости аккумуляторной батареи. Если напряжение аккумулятора падает до критического уровня (возможность обеспечения резервного питания не более 2 минут), то система аварийной сигнализации будет подавать звуковой сигнал каждую секунду, напоминая пользователю о недостаточной емкости аккумулятора.
3. Другие четыре окна состояния - это: окно отображения нагрузки в процентах, окно отображения фактической нагрузки, окно отображения информации об аккумуляторной батарее и окно отображения максимальной температуры.

5.2.3. Режим байпаса

При работе в режиме байпаса на передней панели будет отображаться главная страница, представленная на рисунке ниже.



При этом будут гореть индикатор питания от сети и индикатор байпаса. В области отображения информации о нагрузке отображается значение нагрузки, а в области отображения уровня заряда аккумуляторной батареи отображается информация (в режиме реального времени) о неполном заряде аккумуляторной батареи (значки уровня заряда аккумуляторной батареи загораются поочередно по кругу). При полном заряде аккумуляторной батареи горят все значки уровня заряда.


1. При работе в режиме байпаса ИБП будет подавать звуковой сигнал каждые 2 минуты. Нажатие и удержание кнопки «F» («Функции») более 5 секунд приведет к отключению аварийных звуковых сигналов (функция отключения звука). Для повторного включения аварийных звуковых сигналов нажмите и удерживайте кнопку «F» («Функции») более 5 секунд.
2. Если индикатор питания от сети мигает, это указывает на то, что напряжение или частота подаваемого питания от сети находятся за пределами входного диапазона ИБП или на то, что провода подключены в обратной полярности (L/N) или произошло отключение от защитного заземления.
3. Другие четыре окна состояния - это: окно отображения нагрузки в процентах, окно отображения фактической нагрузки, окно отображения входной информации и окно отображения

максимальной температуры.


Примечания: При работе в режиме байпаса функция резервного питания ИБП недоступна, а питание, подаваемое на нагрузку, осуществляется непосредственно от электросети через внутренний фильтр электромагнитных помех.

5.2.4. Индикация аварийного статуса и неисправностей

В случае неисправности ИБП, он переключается в аварийный режим. При этом будет постоянно гореть значок неисправности и непрерывно подаваться аварийный звуковой сигнал, а в области отображения информации на передней панели будет отображаться текущий код.. При этом можно переходить по меню ИБП, нажав кнопку «F» («Функции»).



При возникновении предупреждения о неисправности будет ежесекундно мигать индикатор неисправности. Для проверки кода аварийного сигнала можно переключиться в окно отображения аварийного сигнала, показанную на рисунке ниже.



5.2.5. Использование ИБП

Включение ИБП

ИБП может включаться: при наличии питания от сети и при отсутствии питания от сети.

Включение при питании от сети:

Подключите вход сетевого электропитания к ИБП, нажмите и удерживайте в течение более одной секунды кнопку «ON» («ВКЛ.»). После этого произойдет включение ИБП. В этот момент ЖК-дисплей начнет проводить самодиагностику (все индикаторы ЖК-дисплея будут гореть около 4 секунд). Через несколько секунд ИБП начнет работать в нормальном режиме. Одновременно загорятся индикатор питания от сети и индикатор преобразователя. При наличии неполадок питания от сети, ИБП переключится в режим работы от аккумуляторной батареи.

Включение при отсутствии сетевого источника питания:

При отсутствии питания от сети на ИБП нажмите и удерживайте в течение более одной секунды кнопку «ON» («ВКЛ.»). После этого произойдет включение ИБП. В этот момент ЖК-дисплей начнет проводить самодиагностику (все индикаторы ЖК-дисплея будут гореть около 4 секунд). Через несколько секунд загорятся индикатор аккумуляторной батареи и индикаторы преобразователя, указывая на то, что ИБП работает в режиме работы от аккумуляторной батареи.

Выключение ИБП

ИБП можно выключать при его нахождении в нормальном режиме и в режиме работы от аккумуляторной батареи.

Полное выключение ИБП при работе в нормальном режиме.

Для выключения ИБП нажмите и удерживайте кнопку «OFF» («ВЫКЛ.») в течение более 1 секунды. Если ИБП был переключен программным обеспечением в режим байпаса, то загорится индикатор байпаса, указывая на работу ИБП в режиме байпаса.

Для отключения выхода ИБП, просто отключите питание от сети. ЖК-дисплей начинает проводить самодиагностику (все индикаторы ЖК-дисплея будут гореть около 4 секунд). Через несколько секунд на передней панели не будет отображаться ничего, будет отсутствовать выходное напряжение на розетках ИБП и система полностью отключится.

Полное выключение ИБП при его нахождении в режиме работы от аккумуляторной батареи.

Для выключения ИБП нажмите и удерживайте в течение более 1 секунды кнопку «OFF» («ВЫКЛ.»). При отключении питания ЖК-дисплей начинает проводить самодиагностику (все индикаторы ЖК-дисплея будут гореть около 4 секунд). Через несколько секунд на передней панели не будет отображаться ничего, будет отсутствовать выходное напряжение на розетках ИБП и система полностью отключится.

5.2.6. Диагностика АКБ

В процессе работы ИБП пользователи могут вручную запустить самодиагностику аккумуляторной батареи, чтобы проверить ее состояние. Существует два способа запуска процесса самодиагностики аккумуляторной батареи:

С помощью кнопки «F» («Функции»)

В нормальном режиме нажмите и удерживайте кнопку «F» («Функции») более 2 секунд до тех пор, пока не будет подано два звуковых сигнала. В этот момент индикаторы (светодиодные индикаторы 7 - 10) будут циклически мигать, указывая на то, что ИБП работает в режиме работы от аккумуляторной батареи и началась самодиагностика аккумуляторной батареи. Продолжительность процесса самодиагностики аккумуляторной батареи составляет 10 секунд. В случае обнаружения неисправности аккумуляторной батареи во время процесса самодиагностики, ИБП автоматически перейдет в нормальный режим.

С помощью программного обеспечения для мониторинга

Пользователи также могут запустить самодиагностику батареи с помощью программного обеспечения для фоновой мониторинга.

5.2.7. Установка выходного напряжения и частоты

1. Подключите сетевой вход к ИБП и переключите ИБП в режим ожидания или байпаса.
2. Нажмите и удерживайте в течение более одной секунды кнопки «F» («Функции») и «OFF» («ВЫКЛ.»), а затем отпустите их. Звуковое устройство подаст один звуковой сигнал. Будет мигать индикатор «OUTPUT» («ВЫХОД»), указывая на то, что все нижние кнопки используются для настройки ИБП. Если при этом мигает индикатор «VAC» («В переменного тока»), то это указывает на включение функции настройки выходного напряжения. Если мигает индикатор

- «Hz» («Гц»), то это указывает на включение настройки частоты. При этом индикатор на ЖК-дисплее отображает текущее выходное напряжение и значение настройки частоты.
3. Если требуется установить напряжение, убедитесь во включении функции настройки напряжения (мигает «VAC»). Если эта функция не включена, нажмите и удерживайте более одной секунды кнопку «F» («Функции»), а затем отпустите ее для включения функции настройки выходного напряжения. После этого можно установить выходное напряжение.
 4. Нажмите и удерживайте более одной секунды кнопку «OFF» («ВЫКЛ.»), а затем отпустите ее. На ЖК-дисплее отобразится выбранное выходное напряжение.
 5. Повторяйте действия, указанные в пункте № 4 до тех пор, пока на ЖК-дисплее не будет отображено требуемое напряжение.
 6. Нажмите и удерживайте в течение приблизительно одной секунды кнопку «ON» («ВКЛ.») для завершения настройки выходного напряжения.
 7. Алгоритм настройки частоты такой же, как и алгоритм настройки напряжения. Перед настройкой частоты убедитесь во включении функции настройки частоты (мигает индикатор преобразователя). Если эта функция выключена, нажмите и удерживайте в течение приблизительно одной секунды кнопку «F» («Функции»), чтобы перейти на экран настройки частоты (будет мигать индикатор «Hz» («Гц»)).
 8. После завершения настройки нажмите и удерживайте в течение более одной секунды кнопки «F» («Функции») и «OFF» («ВЫКЛ.»), а затем отпустите их. Звуковое устройство подаст один звуковой сигнал. После этого выйдете из режима настройки.

Если в процессе настройки в течение двадцати секунд не будет нажата ни одна кнопка, ИБП автоматически выйдет из окна настройки.

5.3. Загрузка и установка ПО

Настройка аппаратного обеспечения:

- Подключить либо к RS-232, либо к USB.
- Подключить коннектор RS-232 или кабель USB* к коммуникационному порту ИБП. Подключить коннектор RS-232 или другой конец кабеля USB к компьютеру.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Техническое обслуживание ИБП

Профилактическое техническое обслуживание системы ИБП обеспечивает надежность и длительный срок службы ИБП. Один раз в месяц рекомендуется выполнять регламентные работы согласно пунктам ниже:

- Отключите ИБП.
- Проверьте вентиляционные отверстия, убедитесь, что доступ воздуха не перекрыт.
- Проверьте крышку на предмет скопления большого количества пыли.
- Проверьте входной, выходной кабели и кабель аккумуляторной батареи на предмет надежного крепления, а также проверьте исправность их изоляции.
- Убедитесь в надлежащей защите ИБП от влаги.
- Запустите ИБП.
- Разрядите ИБП в режиме работы от аккумуляторной батареи с подключенной несущественной нагрузкой до срабатывания предупреждения при разряде АКБ. В течение этого времени не

должно быть никакого другого сигнала тревоги. В случае появления какого-либо другого сигнала тревоги обратитесь в сертифицированный сервисный центр.

- Зарядите АКБ повторно.

6.2. Техническое обслуживание аккумуляторной батареи

В данном ИБП используется герметичная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Срок службы аккумуляторной батареи зависит от условий хранения и эксплуатации, а также частоты ее разряда. Повышенная температура приводит к быстрому снижению срока службы батареи. Даже в том случае, если аккумуляторная батарея не используется, ее эксплуатационные характеристики постепенно ухудшаются. В случае бесперебойного электропитания один раз в три месяца рекомендуется выполнять контрольно-тренировочный цикл.

Ниже указаны способы проверки аккумуляторной батареи (чем ближе дата окончания срока службы аккумуляторной батареи, тем быстрее ухудшаются ее эксплуатационные характеристики, в связи с чем рекомендуется помнить про следующие способы ее проверки и технического обслуживания):

- Подсоедините кабель питания к электрической сети, запустите ИБП и зарядите аккумуляторную батарею в течение как минимум 8 часов. Обратите внимание на рабочие условия устройств нагрузки, подсоединенных к ИБП.
- Поддерживайте режим нагрузки и зафиксируйте общую мощность. Отсоедините ИБП от сети переменного тока (для моделирования перебоя в питании от электрической сети). ИБП переходит в режим разряда аккумуляторной батареи до тех пор, пока не произойдет автоматическое отключение. Зарегистрировать время разряда. Сохранить данные по исходному времени разряда для применения в будущем.
- Вычислить общую нагрузочную способность (потребляемую мощность) в ваттах (Вт).
- Если на паспортной табличке указано только значение в вольт*амперах (ВА), умножить его на коэффициент мощности (0,8, если не указан) и преобразовать значение в ватты (Вт).
- Если указано только значение тока (А), умножить его на номинальное напряжение (В), а затем на коэффициент мощности, после чего преобразовать значение в ватты (Вт).

С увеличением срока службы аккумуляторной батареи ее эксплуатационные характеристики постепенно ухудшаются (что определяется по времени разряда). Когда время разряда снижается до 80 % от исходного значения, скорость ухудшения эксплуатационных характеристик батареи растет.

В связи с этим периодичность проверки аккумуляторной батареи необходимо изменить с одного раза в полгода на один раз в месяц.



Техническое обслуживание аккумуляторных батарей должно выполняться квалифицированным персоналом. При замене аккумуляторных батарей использовать батареи такого же типа и в таком же количестве, что было установлено изначально.



Перед техническим обслуживанием и очисткой следует обесточить ИБП. Корпус ИБП необходимо очищать от пыли и загрязнений сухой тряпкой без добавления чистящих средств. Использовать жидкие или аэрозольные моющие средства не допускается.



Перед заменой аккумуляторной батареи в ИБП отключите устройства от ИБП и ИБП от сети переменного тока.



Аккумуляторная батарея внутри ИБП всегда находится под напряжением. В связи с этим, устройство может представлять опасность поражения электрическим током даже при отключении его питания от сети.



Запрещено выполнять замену аккумуляторной батареи в режиме работы ИБП от аккумуляторной батареи (во время разряда АКБ).



Перед заменой аккумуляторной батареи в ИБП отсоедините кабель аккумуляторной батареи.



Во время отключения (замены) аккумуляторной батареи в ИБП оборудование не защищено от отключения электроэнергии.

7. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

7.1. Сообщения о неисправности

В случае неисправности ИБП, устраните неисправность в соответствии с представленной ниже Таблицей. Если неисправность не устранена, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Код неисправности / предупреждения	Значок неисправности	Аварийный сигнал	Вероятная причина	Способ устранения
F01	Постоянно горит	Непрерывный звуковой сигнал.	Сбой плавного пуска шины	Обратитесь к производителю или в сервисный центр.
F02	Постоянно горит	Непрерывный звуковой сигнал.	Неисправность, связанная с повышенным напряжением шины	Обратитесь к производителю или в сервисный центр.
F03	Постоянно горит	Непрерывный звуковой сигнал.	Неисправность, связанная с пониженным напряжением шины	Обратитесь к производителю или в сервисный центр.
F04	Постоянно горит	Непрерывный звуковой сигнал.	Разбалансировка шины	Обратитесь к производителю или в сервисный центр.
F05	Постоянно горит	Непрерывный звуковой сигнал.	Короткое замыкание на шине	Обратитесь к производителю или в сервисный центр.
F06	Постоянно горит	Непрерывный звуковой сигнал.	Сбой плавного пуска преобразователя	Обратитесь к производителю или в сервисный центр.
F07	Постоянно горит	Непрерывный звуковой сигнал.	Неисправность, связанная с повышенным напряжением преобразователя	Обратитесь к производителю или в сервисный центр.
F08	Постоянно горит	Непрерывный звуковой сигнал.	Неисправность, связанная с пониженным напряжением преобразователя	Обратитесь к производителю или в сервисный центр.
F09	Постоянно горит	Непрерывный звуковой сигнал.	Короткое замыкание в преобразователе R/S	Выключите ИБП. Снимите все нагрузки. Перед повторным включением убедитесь в отсутствии неисправности устройства нагрузки, а также в отсутствии внутреннего короткого замыкания в ИБП. В случае обнаружения неисправности, обратитесь к производителю или в сервисный центр.
F10	Постоянно горит	Непрерывный звуковой сигнал.	Короткое замыкание в преобразователе	
F11	Постоянно горит	Непрерывный звуковой сигнал.	Неисправность устройства аварийного отключения питания.	Убедитесь, что аварийный выключатель питания не отключен и соединение надежно закреплено
F12	Постоянно горит	Непрерывный звуковой сигнал.	Короткое замыкание в преобразователе T	Выключите ИБП. Снимите все нагрузки. Перед повторным включением убедитесь в отсутствии неисправности устройства нагрузки, а также в отсутствии внутреннего короткого замыкания в ИБП. В случае обнаружения неисправности, обратитесь к производителю или в сервисный центр.
F13	Постоянно горит	Непрерывный звуковой сигнал.	Короткое замыкание в преобразователе S	
F14	Постоянно горит	Непрерывный звуковой сигнал.	Короткое замыкание в преобразователе S/T	
F15	Постоянно горит	Непрерывный звуковой сигнал.	Короткое замыкание в преобразователе R/T	

Код неисправности / предупреждения	Значок неисправности	Аварийный сигнал	Вероятная причина	Способ устранения
F16	Постоянно горит	Непрерывный звуковой сигнал.	Отрицательный коэффициент мощности преобразователя	Обратитесь к производителю или в сервисный центр.
F17	Постоянно горит	Непрерывный звуковой сигнал.	Отрицательный коэффициент мощности преобразователя R	Обратитесь к производителю или в сервисный центр.
F18	Постоянно горит	Непрерывный звуковой сигнал.	Отрицательный коэффициент мощности преобразователя S	Обратитесь к производителю или в сервисный центр.
F19	Постоянно горит	Непрерывный звуковой сигнал.	Отрицательный коэффициент мощности преобразователя T	Убедитесь в подключении параллельной линии.
F21	Постоянно горит	Непрерывный звуковой сигнал.	Реактивная мощность преобразователя	Обратитесь к производителю или в сервисный центр.
F22	Постоянно горит	Непрерывный звуковой сигнал.	Неисправность, связанная с перегрузкой	Обратитесь к производителю или в сервисный центр.
F23	Постоянно горит	Непрерывный звуковой сигнал.	Перегрев преобразователя	Обратитесь к производителю или в сервисный центр.
F24	Постоянно горит	Непрерывный звуковой сигнал.	Размыкание реле преобразователя	Обратитесь к производителю или в сервисный центр.
F25	Постоянно горит	Непрерывный звуковой сигнал.	«Залипание» реле преобразователя	Обратитесь к производителю или в сервисный центр.
F27	Постоянно горит	Непрерывный звуковой сигнал.	Перегрев преобразователя	Вероятная неисправность вентилятора или слишком высокая температура окружающей среды.
F32	Постоянно горит	Непрерывный звуковой сигнал.	Потеря коммуникационной линии	Убедитесь в надежности подключения параллельной линии.
F34	Постоянно горит	Непрерывный звуковой сигнал.	Неисправность шины CAN	Обратитесь к производителю или в сервисный центр.
F35	Постоянно горит	Непрерывный звуковой сигнал.	Ошибка синхронизации линии	Обратитесь к производителю или в сервисный центр.
F55	Постоянно горит	Непрерывный звуковой сигнал.	Неисправность NTC	Обратитесь к производителю или в сервисный центр.
F56	Постоянно горит	Непрерывный звуковой сигнал.	Потеря параллельной линии	Обратитесь к производителю или в сервисный центр.
F57	Постоянно горит	Непрерывный звуковой сигнал.	Нештатное состояние аккумуляторной батареи	Проверьте количество аккумуляторных батарей или напряжение.

Код неисправности / предупреждения	Значок неисправности	Аварийный сигнал	Вероятная причина	Способ устранения
A01	Мигает один раз через каждую секунду.	Звуковой сигнал подается в течение 4 минут.	Разбалансировка входной линии	Проверьте напряжение и частоту на линии R/S/T.
A03	Мигает один раз через каждую секунду.	Звуковой сигнал подается в течение 2 минут.	Неисправность ЭСППЗУ.	Пожалуйста, выключите ИБП и дождитесь его выключения.
A04	Мигает один раз через каждую секунду.	Звуковой сигнал подается в течение 4 минут.	Неисправность линии.	Проверьте напряжение линии.
A08	Мигает один раз через каждую секунду.	Звуковой сигнал подается в течение 4 минут.	Неисправность байпаса.	Проверьте напряжение линии.
A09	Мигает один раз через каждую секунду.	Непрерывный звуковой сигнал.	Неправильная последовательность фаз байпаса преобразователя.	Выключите ИБП, а затем включите ИБП в линейном режиме.
A10	Мигает один раз через каждую секунду.	Звуковой сигнал подается через каждые 30 секунд.	Отсоединение аккумуляторной батареи.	Убедитесь в подключении аккумуляторной батареи к линии.
A11	Мигает один раз через каждую секунду.	Звуковой сигнал подается через каждую секунду.	Низкое напряжение аккумуляторной батареи.	Выход ИБП будет отключен. Переключитесь на источник резервного питания.
A12	Мигает один раз через каждую секунду.	Непрерывный звуковой сигнал.	Чрезмерный заряд аккумуляторной батареи.	Обратитесь к производителю или в сервисный центр.
A14	Мигает один раз через каждую секунду.	Через каждую секунду подается два звуковых сигнала.	Предварительный аварийный сигнал перегрузки.	Уменьшите количество составляющих нагрузки, подключенных к ИБП.
A15	Мигает один раз через каждую секунду.	Непрерывный звуковой сигнал.	Неисправность, связанная с перегрузкой	Уменьшите количество составляющих нагрузки, подключенных к ИБП.
A16	Мигает один раз через каждую секунду.	Звуковой сигнал подается через каждую секунду.	Неисправность вентилятора	Убедитесь, что вентилятор не заблокирован.
A19	Мигает один раз через каждую секунду.	Звуковой сигнал подается через каждую секунду.	Неисправность зарядного устройства.	Обратитесь к производителю или в сервисный центр.
A21	Мигает один раз через каждую секунду.	Поддаются 8 звуковых сигнала.	Сбой пуска ИБП.	Убедитесь в подключении кабелей аккумуляторной батареи.
A22	Мигает один раз через каждую секунду.	Мигает один раз через каждую секунду.	Повтор ID.	Обратитесь к производителю или в сервисный центр.

Для устранения неисправности рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр.

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		UPS POWERSHELL 3310	UPS POWERSHELL 3320	UPS POWERSHELL 3330	UPS POWERSHELL 3340
Номинальная мощность		10 кВА / 8 кВт	20 кВА / 16 кВт	30 кВА / 24 кВт	40 кВА / 32 кВт
Вход	Фаза на входе	3 фазы			
	Диапазон мощности	(274-478) В переменного тока (полная нагрузка)			
	Номинальный ток	15 А	30 А	44 А	59 А
	Входная частота	40 - 70 Гц			
	Коэффициент мощности	≥0.99			
Выход	Фаза на выходе	3 фазы			
	Номинальное напряжение	344 В / 358 В / 380 В / 396 В / 413 В			
	Коэффициент мощности	0,8			
	Коэффициент нелинейных искажений	< 3% (полная нагрузка)			
	Точность напряжения	±2%			
	Выходная частота	50 Гц / 60 Гц			
	Перегрузочная способность	105% - 125% 60 с; 125% ± 5% < нагрузка ≤150% ± 5% - 30 с; нагрузка > 150% + 6% - 300 мс			
	Эффективность	Сеть > 93%, АКБ > 90%			
	Пик-фактор	3:1			
Выходные разъемы		Клеммная колодка			
Аккумуляторная батарея	Напряжение аккумуляторных батарей	240 В переменного тока		±240 В переменного тока	
	Ток зарядки	5 А	7,5 А	5 А	5 А
Уровень шума		≤ 55 дБ		≤ 60 дБ	
Габариты (ШхГхВ), мм		533x260x501	710x260x717		
Вес нетто, кг		26	57,5	59,5	62,5
Температура окружающей среды		От 0 °С до +40 °С			
Относительная влажность воздуха		От 20% до 90% (без конденсата)			
Температура хранения		Выше 1000 м: снижение характеристик на 1% на 100 м			

9. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный талон является документом, подтверждающим гарантийные обязательства продавца, изготовителя, импортера, уполномоченного ими лица по удовлетворению установленных законом требований потребителя в течение определенного гарантийного срока.

Гарантийный талон действителен только при наличии полностью, правильно и четко указанных всех предусмотренных данных: наименования, типа изделия, серийного номера изделия, даты продажи (передачи) изделия, наименования, адреса, печати и подписи продавца, подписи покупателя.

Гарантийный срок и срок службы изделия, исчисляется со дня продажи/передачи изделия потребителю. Если день передачи установить невозможно, эти сроки исчисляются со дня изготовления изделия. Дата изготовления изделия указана на корпусе устройства.

Гарантийный срок на изделие (ИБП) составляет 12 месяцев. Гарантийный срок на аккумуляторную батарею составляет 12 месяца с даты производства.

Срок службы изделия указан в руководстве пользователя (паспорте) на изделие.

Гарантийные обязательства выполняются при условии надлежащего использования потребителем изделия.

Правила и условия надлежащего (эффективного и безопасного) потребительского использования изделия определены в руководстве пользователя (паспорте и т.п.) на соответствующее изделие.

Продавец, изготовитель, импортер, иное уполномоченное лицо, отвечает за недостатки изделия, если не докажет, что они возникли после передачи изделия потребителю вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или транспортировки изделия, действий третьих лиц или непреодолимой силы.

При возникновении неисправности изделия не по вине потребителя, в целях реализации прав потребителя, необходимо в установленном законом порядке обратиться к уполномоченному лицу или к продавцу, у которого оно было приобретено для получения необходимого гарантийного обслуживания.

В указанных гарантийных случаях для замены на изделие этой же марки (этих же модели и (или) артикула) или безвозмездного устранения недостатков (ремонта) изделия потребитель может обратиться также к изготовителю, импортеру, их уполномоченным лицам.

Гарантийный ремонт неисправного изделия осуществляется изготовителем, импортером, иным уполномоченным лицом или в указанном ими сервисном центре. Срок гарантии продлевается на время гарантийного ремонта неисправного изделия.

Гарантия не осуществляется:

- при отсутствии гарантийного талона или его ненадлежащего оформления.
- на расходные элементы (кабели и т.п.).
- на неисправности изделия, вызванные механическим, химическим, термическим и иным воздействием.
- на изделие, вышедшее из строя по причине нарушения правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и технического обслуживания изделия.
- на неисправности, вызванные ремонтом или модификацией изделия неуполномоченными лицами.
- при наступлении форс-мажорных обстоятельств непреодолимой силы (пожар, стихийные бедствия, удар молнии, снежные бури и т.п.).
- в иных случаях, предусмотренных законодательством и руководстве пользователя (паспорте и т.п.) на соответствующее изделие.

Импортер:

ООО «ЭкоТех»

Юридический адрес:Российская Федерация, 140090, Московская область,
г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д. 20, стр. 1, пом. № 2.

Тел.: +7 (495) 145-85-85

E-mail: support@energon.ru

Продавец:

Наименование продавца

Юридический адрес, телефон, e-mail

М.П.

Наименование, тип изделия:	
Серия изделия:	
Серийный номер изделия:	
Дата продажи/передачи изделия:	

Подпись продавца: _____ / _____ /

м.п. Расшифровка подписи

Необходимая и достоверная информация об производителе, изготовителе, импортере, продавце изделия, а также о самом изделии, обеспечивающая возможность его правильного выбора, потребителю предоставлена.

Изделие получено, его работоспособность проверена, изделие каких-либо недостатков, дефектов, механических повреждений не имеет. К внешнему виду, комплектации и работоспособности изделия потребитель претензий не имеет.

С правилами и условиями надлежащего (эффективного и безопасного) потребительского использования изделия потребитель ознакомлен, обязуется их выполнять.

С условиями действия/прекращения гарантийных обязательств на изделие потребитель ознакомлен и согласен.

Подпись потребителя: _____ / _____ /

Расшифровка подписи

Гарантийный талон действителен при условии его надлежащего оформления

SMARTWATT



Разработчик и поставщик решений
для хранения и генерации энергии

www.energon.ru